



Gmina Zator
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

DI.271.6.2025

Dotyczy: postępowania nr DI.271.6.2025 pn.: „**Modernizacja drogi gminnej nr 510458K - ul. Łęg w Rudzach i Trzebieńczycach**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320.), zamieszcza poniżej pytania oferentów i udzielone odpowiedzi, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Proszę podać czy jako zabezpieczenie sieci gazowej można zastosować rury dzielone typu arot, jako rury osłonowe. Pytanie dotyczy pozycji nr 1.15 w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami uzgodnienia z Polskiej Spółki Gazownictwa (pismo znak PSG-KR./0068/763160142522/2869/481/25 z 03.06.2025r.), kolizje z gazociągami i przyłączami gazowymi należy przeprowadzić w oparciu o zapisy Polskiej Normy. W związku z tym należy skalkulować: rozcięcie przewodów gazowych, zastosowane rury przewodowej PERC o odpowiedniej średnicy 50 lub 25, ułożenie w głębszym wykopie - min. 1,0m pod nawierzchnią jezdni, zasypianie. Wszystkie roboty na gazociągu i jego sąsiedztwie należy prowadzić pod płatnym nadzorem pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza stabilizację z dowozu.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza stabilizacji z dowozu.

Pytanie 3

Prosimy o udostępnienie opinii geotechnicznej.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada opinii geotechnicznej.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania e-Zamówienia oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.06.2025 r.

Burmistrz Zatora
Szymon Matyja
/podpis elektroniczny/