

DI.271.7.2025

Zator, dnia 23.09.2025 r.



Gmina Zator
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

Informacja Zamawiającego

Dotyczy: postępowania nr DI.271.7.2025 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej od drogi krajowej nr 28 do ul. Dobrego Pasterza”

Zamawiający na podstawie art. 286 ust 1 i ust 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) dokonuje zmiany treści SWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia w następującym zakresie:

1. Na wszystkich zwieńczeniach studni betonowych (dotyczy wszystkich projektów) należy zastosować zwężki betonowe dostosowane do średnicy studni.
2. Studnie S3-S6 należy wynieść ponad teren o ok.30 cm
3. Studnie S5 i S6 należy wykonać jako studnie betonowe Ø1000

W załączeniu Zamawiający udostępnia zmieniony przedmiar - Zator ul. Wadowicka 22.09.2025, który zastępuje przedmiar pn.:Zator ul. Wadowicka 25.06.25 Przedmiar robót. Przedmiar pn.: k-G do GB1 pozostaje bez zmian.

Zamawiający w związku z udzieloną informacją nie zmienia terminu składania ofert - 01.10.2025 r.

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania e-Zamówienia oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23.09.2025 r.

Sporządził/a: A. Dąbrowska - Szafran

Burmistrz Zatora
Szymon Matyja
/podpis elektroniczny/