wyprowadzenie zasilania z istniejącego budynku szkoły

proj. linia kablowa ziemna typu YKXs 5x16mm^2 - dł. 85m (WLZ zasilający nowoprojektowany budynek szkoły)

Rura osłonowa DVR110

Rura osłonowa DVR110

Rura osłonowa DVR110 (Przyłącze Teletechniczne)

rozdzielnica przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP)

rozbudowa szkoły 0.00=250.80 m n.p.m. 1 kondygnacja

569/3 Bi 1UP2

1KD

1MU17 27/2 R RIIIb

LEGENDA – SIECI ZEWNĘTRZNE

	Projektowane linie kablowe ziemne nN (typ i przekrój wg opisu w odnośnikach)
PWP	Projektowana rozdzielnica certyfikowanego Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu
	Projektowana rura osłonowa typu DVR110 firmy AROT
	Projektowana rura osłonowa typu DVR110 firmy AROT (przyłącze teletechniczne)

UWAGI OGÓLNE:
1. Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu.
2. Roboty wykonywać w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach BHP.
3. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.
4. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlana oraz instrukcjami producentów.

ul. Wojska Polskiego 7c/12
32-640 Zator
tel. 697 94 88 85
danielbabinski@o2.pl
archiStruktura
daniel babiński

Temat:	Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, co, elektryczną, wentylacji mechanicznej i instalacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej po terenie oraz dojściem i dojazdem , a także rozbiórka istniejącego odcinka sieci gazowej i przyłącza gazu i budowa odcinka zamiennego sieci gazowej i przyłącza gazu na działce nr 569/3, obr.0001 Graboszyce, j.ew.121309_5 Zator-obszar wiejski.
Adres:	dz.nr 569/3, obr.0001 Graboszyce, j.ew. 121309_5 Zator-obszar wiejski
Inwestor:	GMINA ZATOR pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 32-640 Zator
Branża:	ELEKTRYCZNA
Rysunek:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektant:	mgr inż. Piotr Piwowański Nr upr. MAP/0109/PWOE/04 — Podpis:
Sprawdzający:	mgr. inż. Artur Goryczko Nr upr. MAP/0277/PBE/21 — Podpis:
PROJEKT TECHNICZNY	Data: 09.2024 — Skala: 1:200 — Nr. rys. E–06

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz.83)