



Gmina Zator
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

DI.271.3.2026

Dotyczy: postępowania nr DI.271.3.2026 pn.: „**Rozbudowa drogi gminnej nr 510408K w km 0+412,56 do 0+588,00 w miejscowości Zator, Gmina Zator**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), zamieszcza poniżej pytania oferentów i udzielone odpowiedzi, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Informujemy, iż zamieszczony PW branży elektrycznej nie koresponduje z zakresem opisanym Przedmiarem robót, wg planu sytuacyjnego początek zakresu prac rozpoczyna się w km 0,412,56 do 0+588,0. Prosimy o zamieszczenie właściwego projektu.

Odpowiedź

Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego zamieszczono w załączniku nr 9 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje całą ul. Palimąki, natomiast zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego postępowania opisany jest przedmiarami robót i dokumentacją.

Pytanie 2

Prosimy o zamieszczenie sylwetki słupa; oprawy wraz z parametrami technicznymi

Odpowiedź

Oprawa LUXA DOB 40W 4K TYP2-M – zgodnie z załączonym projektem technicznym budowy oświetlenia ulicznego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z zapisami SWZ. W załączeniu zamieszczono sylwetkę słupa.

Pytanie 3

Skąd należy zasilić projektowane oświetlenie uliczne.

Odpowiedź

Projektowane oświetlenie uliczne będzie zasilane ze stacji transformatorowej Zator Kongresowa BBW30315 obwód: 5 Bugaj – zgodnie z załączonym projektem technicznym budowy oświetlenia ulicznego.

Pytanie 4

Prosimy o zamieszczenie schematu budowy oświetlenia

Odpowiedź

Schemat jest zawarty w projekcie budowy oświetlenia ulicznego.

Jednocześnie Zamawiający uzupełnia Opis Przedmiotu Zamówienia o Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego.

Zamawiający w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert zmienia ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ w zakresie terminów składania ofert oraz terminów powiązanych.

Zmieniony termin składania ofert to: do 8.05.2026 r. godz. 9.00

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania e-Zamówienia oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28.04.2026 r.

Załączniki:

1. Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego
2. Sylwetka słupa
3. Informacja o zmianie terminu i SWZ 28.04.2026 r.

Sporządził/a: A. Dąbrowska - Szafran

*Burmistrz Zatora
Szymon Matyja
/podpis elektroniczny/*