

Zator, dnia 12.06.2026 r.



Gmina Zator
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

DI.271.5.2026

Dotyczy: postępowania nr DI.271.5.2026 pn.: „**Rozbudowa drogi gminnej nr 510436K w km od 0+019,00 do km 0+809,36 w miejscowości Łowiczki, Gmina Zator**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), zamieszcza poniżej pytania oferentów i udzielone odpowiedzi, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy w wycenie należy ująć zabudowę słupów PS-12/4,3 w ilości 2 szt? (DOT. PRZEBUDOWY ŚREDNIEGO NAPIĘCIA) Jeśli tak wnosimy o zmianę przedmiarów w tej kwestii

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem technicznym branży elektroenergetycznej udostępnionym w załączniku nr 9 do SWZ, zakres wymiany słupów jest po stronie Tauron Dystrybucja S.A. Po stronie Wykonawcy pozostaje zabudowa poprzeczników z izolatorami oraz zabudowa istniejących przewodów sieci napowietrznej.

Wykonawca musi uzgodnić z Tauron Dystrybucja S.A. termin realizacji prac.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert ustalonego na dzień 16.06.2026 r.

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania e-Zamówienia oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.06.2026 r.

Sporządził/a: A. Dąbrowska - Szafran

Burmistrz Zatora
Szymon Matyja
/podpis elektroniczny/