

Zator, dnia 19.03.2025 r.



Gmina Zator
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

DI.271.1.2025

Dotyczy: postępowania nr DI.271.1.2025 pn.: „**Budowa drogi gminnej 510400K w km od 0+004,26 do km 0+375,60 w miejscowości Zator, Gmina Zator**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320.), zamieszcza poniżej pytania oferentów i udzielone odpowiedzi, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

18.03 Zator Reymonta Dzień dobry Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP na kanalizacji deszczowej? Występuje rozbieżność między projektem kanalizacji (profil kanalizacji), a przedmiarem robót dotyczące średnicy rur. Proszę o podanie czy w pozycji 9.5 nie powinno być 285 metrów a jest 17, a w pozycji 9.4 17ma jest 285 metrów? W przedmiarach występują rury SN 8, a w dokumentacji SN 10. Jakie rury należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

- *zgodnie z dokumentacją rury PP są dopuszczone*
- *potwierdzam ilości rur: poz. 9.4 DN250 - 17m i poz. 9.5 DN300 - 285m, w załączeniu poprawiony przedmiar – branża drogowa od 19.03.2025 r.*
- *zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną do wyceny należy przyjąć rury SN10 (**Rury kanalizacyjne PVC-U lite kl.S min SN10 zgodnie z PN-EN 1401-1 lub PE/PP wg PN-EN 13476 lub PN-EN 1852-1:2010**) – w załączeniu poprawiony przedmiar – branża drogowa od 19.03.2025 r.*

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert ustalonego na dzień 24.03.2025 r.

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania e-Zamówienia oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.03.2025 r.

Załączniki:

1. Przedmiar (branża drogowa) od 19.03.2025 r.

Sporządził/a: A. Dąbrowska - Szafran

Burmistrz Zatora
Szymon Matyja
/podpis elektroniczny/