

L.dz. 14/III/U/DT/ZGK/2025

Zator, dn. 13.03.2025 r.

DZIENNIK PODAWCZY
Urzędu Miejskiego w Zatorze
18-03-2025
Wpł. dnia
L.dz. Otrzymano

URZĄD MIEJSKI W ZATORZE
PLAC MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 1
32-640 ZATOR*dotyczy: uzgodnienie zagospodarowania terenu pod kątem kolizji z infrastrukturą*

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze w nawiązaniu do pisma z dnia 06.03.2025 r., (data wpływu: 10.03.2025 r.) uzgadnia pozytywnie z uwagami projekt zagospodarowania terenu pod kątem kolizji z infrastrukturą dla planowanego remontu drogi gminnej nr 510423K – ul. Pańska w Graboszycach. Należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac w rejonie istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Pomiędzy działkami nr 550/63 a 564/3 znajdują się niezainwentaryzowane przyłącza: wodociągowe PE Ø40 w rurze osłonowej PE Ø110 oraz kanalizacyjne PCV Ø160 do studni o rzędnych 242,57/239,93 m n. p. m. Materiały, jak np. pokrywy włazów sieci kanalizacji sanitarnej, powinny być dobrane do projektowanych obciążeń mogących wystąpić na drodze i odpowiednio wyregulowane do poziomu projektowanego terenu. Wszystkie materiały użyte przy pracach winny posiadać stosowny atest, certyfikat lub świadectwo zgodności, dopuszczające ich stosowanie. Ewentualne skrzynki oraz obudowy zasuw w zakresie wynikającym z planowanej inwestycji, należy wynieść do poziomu terenu/utwardzenia oraz stosownie oznaczyć. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną należy wykonać i stosownie zabezpieczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. **Termin wykonania prac należy ustalić i zgłosić z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.** Prace ziemne w obrębie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej należy prowadzić ręcznie i pod ścisłym nadzorem ZGK sp. z o.o. Wykonane prace zgłosić do odbioru w otwartym wykopie, przed zasypaniem. W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionych wytycznych, całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii i ich następstw, poniesie Inwestor (Wykonawca).

Z poważaniem
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zamkowa 4, 32-640 Zator
tel. 33 841 22 28, 33 841 21 51
NIP 549 24 33 982 Regon 122583091
KRS 0000426273

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

www.zgk-zator.pl

e-mail: sekretariat@zgk-zator.pl

NIP: 549-24-33-982, REGON: 122583091, NUMER KONTA: 41 8136 0000 0017 0426 2000 0010

Spółka wpisana do KRS pod nr 0000426273 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 15 849 900,00 zł